DOMUSA
TEKNIK

Apdo. 95 - 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Bº San Esteban s/n - 20737 ERREZIL (Gipuzkoa)
Tel.: 943 81 38 99

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0170/1996

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en Bº San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto:

CLIMA PLUS HFD 30

al cual hace referencia esta declaración, es conforme con el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo con Nº **RC 99CR128** de AENOR y cumple con los requisitos esenciales de la Directiva Europea 92/42/CEE referente a **"Rendimiento de Calderas"** y las siguientes normativas y directivas europeas vigentes:

Baja tensión: Directivas 2006/95/CEE
Normas EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-51, EN 50165

Compatibilidad Electromagnética: Directiva 2007/108/CE
Normas EN 55014

Aparatos a presión: Directiva 97/23/CEE

Ecodiseño: Directiva 2009/125/CE
UE 813/2013
Directiva 2010/30/UE
UE 811/2013

DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP., fabrica sus productos mediante un sistema de Aseguramiento de la Calidad conforme a la Norma **EN-ISO 9001:2008**.

Aprobado por:	Aprobado por:
Mikel Argoitia Director de I+D	Luis Ucín Director de Calidad
11-01-2016	11-01-2016

Certificado de Examen CE de Tipo
EC-Type Examination Certificate

A03/000256

AENOR, como organismo notificado (nº 0099) para la Directiva 92/42/CEE, ha emitido este certificado a favor de
In compliance with 92/42/EEC Directive, the notified body AENOR (nº 0099) has issued this certificate to

DOMUSA CALEFACCION, S.COOP.

Domicilio social / Registered office	BO SAN ESTEBAN, S/N 20737 ERREZIL (Guipuzcoa - España)
Producto / Product	CALDERA BAJA TEMPERATURA O ESTANDAR COMBUSTIBLE LIQUIDO / Standard or low temperature boiler. Liquid fuel.
Norma aplicable / Applicable standard	COMUNICACION DE LA COMISION 2014/C 207/02 EN 304:1992 EN 304:1992/A1:1998 EN 304:1992/A2:2003 2009/125/CE 813/2013 92/42/CEE
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Esquema de certificación / Certification scheme	Para emitir este certificado AENOR ha realizado los exámenes, ensayos y/o comprobaciones establecidas en Anexo III de la Directiva 92/42CEE. In order to issue this EC type-examination certificate, AENOR has performed the appropriate examinations, tests and/or checks indicated in Annex III of the 92/42EEC Directive.
Fecha de emisión / First issued on	2015-12-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO
Chief Executive Officer

Certificado de Examen CE de Tipo
EC-Type Examination Certificate

A03/000256

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

MARCA / Trade Mark	MODELO / Model	SERVICIO / Service	Prated (kW)	P4 (kW)	P1 (kW)	η 4	η 1	PIN
DOMUSA	CLIMA PLUS HFD 30	C+ACS INST	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFD 30	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFD 40	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFD 50	C	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFD 60	C	60	60,7	18,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFS 30	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFS 40	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFS 50	C	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFS 60	C	60	60,7	18,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA 30 HFDX	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA 30 HFDXV	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA 40 HFDX	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA 40 HFDXV	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF SOLAR 30 HDX	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF SOLAR 30 HDX PLUS	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF SOLAR 40 HDX	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF SOLAR 40 HDX PLUS	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDN 100 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDN 130 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDX 100 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDX 100 L e	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDX 130 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDX 130 L e	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDXV 100 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDXV 100 L e	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDXV 130 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128

Fecha de emisión / First issued on 2015-12-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Certificado de Examen CE de Tipo
EC-Type Examination Certificate

A03/000256

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

MARCA / Trade Mark	MODELO / Model	SERVICIO / Service	Prated (kW)	P4 (kW)	P1 (kW)	η 4	η 1	PIN
DOMUSA	MCF 30 HDXV 130 L e	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30-HDS 100 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30-HDS 130 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDN 100 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDN 130 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDX 100 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDX 100 L e	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDX 130 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDX 130 L e	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDXV 100 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDXV 100 L e	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDXV 130 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDXV130 L e	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40-HDS 100 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40-HDS 130 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDN 100 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDN 130 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDX 100 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDX 100 L e	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDX 130 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDX 130 L e	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50-HDS 100 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50-HDS 130 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 30	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 30 e	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 40	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128

Fecha de emisión / First issued on 2015-12-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Certificado de Examen CE de Tipo
EC-Type Examination Certificate

A03/000256

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

MARCA / Trade Mark	MODELO / Model	SERVICIO / Service	Prated (kW)	P4 (kW)	P1 (kW)	η 4	η 1	PIN
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 40 e	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 50	C	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 50 e	C	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA MIX DUO HFD 30	C+ACS INST	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA MIX DUO HFD 30 e	C+ACS INST	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA MIX DUO HFD 40	C+ACS INST	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA MIX DUO HFD 40 e	C+ACS INST	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA MIX DUO HFD 50	C+ACS INST	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA SOLAR 30 HFD	C+ACS INST	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS	C+ACS INST	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA SOLAR 40 HFD	C+ACS INST	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS	C+ACS INST	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión / First issued on **2015-12-17**