DOMUSA
TEKNIK
Apdo. 95 - 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Bº San Esteban s/n - 20737 ERREZIL (Gipuzkoa)
Tel.: 943 81 38 99

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0170/1996

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en Bº San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto:

EVOLUTION EV 20 HFC
EVOLUTION EV 30 HFC
EVOLUTION EV 40 HFC

al cual hace referencia esta declaración, es conforme con el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo con Nº **RC 99CR127** de AENOR y cumple con los requisitos esenciales de la Directiva Europea 92/42/CEE referente a **"Rendimiento de Calderas"** y las siguientes normativas y directivas europeas vigentes:

Baja tensión: Directivas 2006/95/CEE
Normas EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-51, EN 50165

Compatibilidad Electromagnética: Directiva 2007/108/CE
Normas EN 55014

Aparatos a presión: Directiva 97/23/CEE

Ecodiseño: Directiva 2009/125/CE
UE 813/2013
Directiva 2010/30/UE
UE 811/2013

DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP., fabrica sus productos mediante un sistema de Aseguramiento de la Calidad conforme a la Norma **EN-ISO 9001:2008**.

Aprobado por:	Aprobado por:
Mikel Argoitia Director de I+D	Luis Ucín Director de Calidad
11-01-2016	11-01-2016

Certificado de Examen CE de Tipo
EC-Type Examination Certificate

A03/000255

AENOR, como organismo notificado (nº 0099) para la Directiva 92/42/CEE, ha emitido este certificado a favor de
In compliance with 92/42/EEC Directive, the notified body AENOR (nº 0099) has issued this certificate to

DOMUSA CALEFACCION, S.COOP.

Domicilio social / Registered office	BO SAN ESTEBAN, S/N 20737 ERREZIL (Guipuzcoa - España)
Producto / Product	Caldera de condensación de combustible líquido. Condensing liquid fuel boiler.
Norma aplicable / Applicable standard	COMUNICACION DE LA COMISION 2014/C 207/02 UNE-EN 15034:2009 (EN 15034:2006; EN 15034:2006/AC:2008) UNE-EN 304/A1:1999 (EN 304:1992/A1:1998) UNE-EN 304/A2:2004 (EN 304:1992/A2:2003) UNE-EN 304:1994 (EN 304:1992) 2009/125/CE 813/2013 92/42/CEE
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Esquema de certificación / Certification scheme	Para emitir este certificado AENOR ha realizado los exámenes, ensayos y/o comprobaciones establecidas en Anexo III de la Directiva 92/42CEE. In order to issue this EC type-examination certificate, AENOR has performed the appropriate examinations, tests and/or checks indicated in Annex III of the 92/42EEC Directive.
Fecha de emisión / First issued on	2015-12-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO
Chief Executive Officer

Certificado de Examen CE de Tipo
EC-Type Examination Certificate

A03/000255

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

MARCA / Trade Mark	MODELO / Model	SERVICIO / Service	Prated (kW)	P 4 (kW)	P 1 (kW)	η 4	η 1	PIN
DOMUSA	EVOLUTION EV 20 HFC	C	19	19	6,1	91,04	97,9	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION EV 20 HFDX	C+ACS ACUM	19	19	6,1	91,04	97,9	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION EV 30 HFC	C	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION EV 30 HFDX	C+ACS ACUM	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION EV 30 HFM	C+ACS INST	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION EV 40 HFC	C	40	38,7	12,4	91,74	98,21	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION EV 40 HFDX	C+ACS ACUM	40	38,7	12,4	91,74	98,21	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION EV 40 HFM	C+ACS INST	40	38,7	12,4	91,74	98,21	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION SOLAR 30 HDX	C+ACS ACUM	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION SOLAR 30 HFD	C+ACS INST	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION SOLAR 40 HDX	C+ACS ACUM	40	38,7	12,4	91,74	98,21	RC 99CR127
DOMUSA	EVOLUTION SOLAR 40 HFD	C+ACS INST	40	38,7	12,4	91,74	98,21	RC 99CR127
DOMUSA	JAKA HFD 20 CONDENS	C	19	19	6,1	91,04	97,9	RC 99CR127
DOMUSA	JAKA HFD 30 CONDENS	C	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127
DOMUSA	JAKA HFD 40 CONDENS	C	40	38,7	12,4	91,74	98,21	RC 99CR127
DOMUSA	MCF 20 HDX CONDENS	C+ACS ACUM	19	19	6,1	91,04	97,9	RC 99CR127
DOMUSA	MCF 30 HDX CONDENS	C+ACS ACUM	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127
DOMUSA	MCF 40 HDX CONDENS	C+ACS ACUM	40	38,7	12,4	91,74	98,21	RC 99CR127
DOMUSA	NOVATION 20 H SOLAR 150	C+ACS ACUM	19	19	6,1	91,04	97,9	RC 99CR127
DOMUSA	NOVATION 20 H SOLAR 330	C+ACS ACUM	19	19	6,1	91,04	97,9	RC 99CR127
DOMUSA	NOVATION 20 HFC	C	19	19	6,1	91,04	97,9	RC 99CR127
DOMUSA	NOVATION 20 HFDX	C+ACS ACUM	19	19	6,1	91,04	97,9	RC 99CR127
DOMUSA	NOVATION 30 H SOLAR 150	C+ACS ACUM	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127
DOMUSA	NOVATION 30 H SOLAR 330	C+ACS ACUM	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127
DOMUSA	NOVATION 30 HFC	C	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127

Fecha de emisión / First issued on 2015-12-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Certificado de Examen CE de Tipo
EC-Type Examination Certificate

A03/000255

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

MARCA / Trade Mark	MODELO / Model	SERVICIO / Service	Prated (kW)	P 4 (kW)	P 1 (kW)	η 4	η 1	PIN
DOMUSA	NOVATION 30 HFDX	C+ACS ACUM	30	28,7	8,5	92,38	97,55	RC 99CR127
DOMUSA	NOVATION 40 HFC	C	40	38,7	12,4	91,74	98,21	RC 99CR127
DOMUSA	NOVATION 40 HFDX	C+ACS ACUM	40	38,7	12,4	91,74	98,21	RC 99CR127

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión / First issued on 2015-12-17